



АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20. 12. 2016г

с.Солтон

№ 227-р

В связи с тем, что в учреждениях культуры района (сельские дома культуры, РДК, библиотеки) отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, а если где таковая имеется, то она не выведена на пульт пожарной охраны и не обслуживается, так же не соответствуют требованиям пожарной безопасности эвакуационные выходы, не обеспечены в полной мере первичными средствами пожаротушения.

Рекомендовать руководителям данных учреждений не проводить на своих объектах новогодние мероприятия.

Глава Администрации
Солтонского района



М.П. Лудцев